



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DU FINISTERE



Service émetteur : Délégation départementale du Finistère
Département santé-environnement
Pôle eaux destinées à la consommation
humaine
Affaire suivie par : Janine CONAN

Courriel : janine.conan@ars.sante.fr
Téléphone : 02 98 64 50 62
P. J. : 2

Date : **11 MARS 2019**

Objet : Contrôle sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine – Bilan 2018

Monsieur le président
du syndicat intercommunal
des eaux du plateau de Ploudiry
Route de Ploudiry
29800 La Martyre

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le bilan du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine de votre syndicat pour l'année 2018, établi conformément aux dispositions des articles R.1321-1 et suivants du code de la santé publique.

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité mais n'a pas satisfait totalement aux références de qualité. Ces références concernent des substances sans incidence directe sur la santé aux teneurs habituellement observées dans l'eau, mais pouvant mettre en évidence un dysfonctionnement du traitement ; elles peuvent aussi être à l'origine d'inconfort ou de désagrément pour le consommateur. Dans le cas de votre adduction, l'équilibre calco-carbonique n'étant pas atteint, l'eau mise en distribution au réservoir de Kerhuella présente un caractère agressif vis-à-vis des métaux. Il convient d'optimiser le traitement à la station de Saint-Jean.

Vous trouverez ci-joint la note de synthèse relative à la qualité de l'eau distribuée en 2018. Ces informations doivent être transmises aux abonnés avec la facture d'eau (articles D.1321-103 à 105 du code de la santé publique).

Pour le préfet du Finistère,
et par délégation du directeur
général de l'agence régionale de
santé,

Copie :

- DDTM
- SMI Landivisiau
- Conseil départemental – SEA - Ressources
- CCPLD
- SPL Eau du Ponant

Le Directeur de la Délégation Départementale

Jean-Paul MONGEAT